

電源設備と使用機器の対応は調査シート に記入

コンセント高さ 全て床上 1500mm	分電盤 (大) 内
情報コンセント : 左右	3 200V は 50A 過電流遮断器
電話コンセント : 左のみ	1 200V は 30A 過電流遮断器
天井灯 : 各列独立に 40W 2 灯 4 列で構成	分電盤 (小) 内
電源容量	3 200V 端子台 (陸式ターミナル)
から の各 1 100V は 1.5A 2ヶ口 アース端子の形状に注意のこと	1 200V 端子台 (陸式ターミナル)
~ まで各 20A 過電流遮断器 10ヶは分電盤大内に設置のこと	アース端子台 : A 種接地 (陸式ターミナル)
トータル 1 100V は漏電遮断器付き 100A	
空調設備 (エアコン) は左右独立設置	

